

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-212/18

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2, 3 & TRAM ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε**



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού ΤΔ-212/18.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του διαγωνισμού ΤΔ-212/18 με θέμα «Συνοπτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναγόμωσης και προμήθειας πυροσβεστήρων για το σύστημα των Γραμμών 1, 2, 3 & ΤΡΑΜ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., CPV: 35111000-5, 50413200-5» θα θέλαμε να υποβάλουμε την εξής παρατήρηση:

- Βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας ECE/TRANS/215, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ απο 1/1/2011, η μεταφορά Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂), ποσότητας άνω των χιλίων (1.000) κιλών, υπόκειται στον κανονισμό μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων και προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιητικού ADR.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την προσθήκη του εν λόγω πιστοποιητικού στις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η καλή εκτέλεση αλλά και η ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται, γιατί οι ποσότητες Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂) που διακινούνται είναι μέχρι 150Kgs.

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-212/18.

Γεώργιος Σπ. Θωμόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος